

Spezifischer Energieverbrauch (SEV) für	Handsteuerung	Zeltsteuerung	zentrale Bedarfssteuerung	Steuerung nach örtlichem Bedarf	
kaltes Klima	-74,99	-76,11	-78,22	-81,99	[kWh/(m ² ·a)]
durchschnittliches Klima	-37,14	-38,07	-39,82	-42,87	[kWh/(m ² ·a)]
warmes Klima	-12,82	-13,65	-15,19	-17,82	[kWh/(m ² ·a)]

Typ

"Wohnraumlüftungsanlage", "Zwei-Richtung-Lüftungsanlage"

Motor und Antrieb

regelbare Drehzahl x-Wert 2 [-]

Art des Wärmerückgewinnungssystems

rekuperativ

Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung

η_t 88,1% [-]

Höchster Luftvolumenstrom

q_{Vd} 275 [m³/h]

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschließlich gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei höchstem Luftvolumenstrom

P_E 100,8 [W]

Schalleistungspegel

L_{WA} 44 [dB(A)]

Bezugs-Luftvolumenstrom

q_{Vn} 192,5 [m³/h]

Bezugsdruckdifferenz

p_{tU} 50 [Pa]

Spezifische Eingangsleistung

SEL 0,244 [W/(m³/h)]

Lüftungssteuerung (STRG)

1	0,95	0,85	0,65	[-]
---	------	------	------	-----

Höchstleakluftquotenrate

innen	q_{vi} / q_{Vn}	1,35% [-]
außen	q_{ve} / q_{Vn}	0,26% [-]

Filterwechsel

Die Filter sind zu wechseln, sobald:

- die Warnleuchte an der Bedieneinheit "MINI" oder "DESIGN" aufleuchtet
- die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der Bedieneinheit "KOMFORT" oder "DESIGN" erscheint (siehe rote Markierungen in den nebenstehenden Bildern)



Bedieneinheit "MINI"



Bedieneinheit "KOMFORT"



Bedieneinheit "DESIGN"

ACHTUNG:

Wenn die Filter nicht regelmäßig gewechselt werden, kann die Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.

Entsorgung

Nicht mehr funktionstüchtige Geräte sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht über geeignete Sammelstellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgeräte Verordnung (EAG-VO), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Jährlicher Stromverbrauch (JSV)

3,50	3,20	2,66	1,74	ÖK \ 9Y_fj]n]r#UO
------	------	------	------	-------------------

Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) für

Klima	Handsteuerung	Zeltsteuerung	zentrale Bedarfssteuerung	Steuerung nach örtlichem Bedarf	Einheit
kaltes Klima	88,46	88,83	89,57	91,05	[kWh Primärenergie/a]
durchschnittliches Klima	45,22	45,41	45,78	46,54	[kWh Primärenergie/a]
warmes Klima	20,45	20,53	20,70	21,05	[kWh Primärenergie/a]

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnungen 1253/2014 und 1254/2014
 Download auf: www.pichlerluft.at

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version 1: 11/2015 db



Lüftung mit System.

J. PICHLER
 Gesellschaft m.b.H.
 office@pichlerluft.at
 www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
 9021 KLAGENFURT
 AM WÖRTHESSEE
 Karlweg 5
 T +43 (0)463 32769
 F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
 1100 WIEN
 Doerenkampgasse 5
 T +43 (0)1 6880988
 F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
 in Slowenien und Serbien.
 Vertriebspartner in
 Deutschland, Schweiz und
 Italien.